

## ПИСМЕННИ РАЗЯСНЕНИЯ

**ОТНОСНО:** Постъпило писмо със запитвания за разяснения с вх. №700085/19.06.2015г. от 15:30ч. относно техническата спецификация, част от Документацията за участие относно процедура по ЗОП : „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на трифазен дизел агрегат 500KvA/ 400KW ЗА РЕЗЕРВНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ“ за осъществяване дейността на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.,Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД, гр.Стара Загора, с уникален номер на поръчката в АОП: 00536-2015-0001

1. Постъпило писмо с вх.№ 70 00 85/19.06.2015г. от 15:30ч.

Въпрос: В техническата спецификация за контролния модул се споменава POWER WIZARD 1.0. В същата спецификация се споменава и че акумулаторните батерии са с марка САТ. Да разбирате ли че възложителят държи в предложението да фигурират точно посочените марки контролен модул и акумулаторни батерии или могат да бъдат доставени с други търговски марки със същите параметри?

Отговор: Тъй като техническата спецификация е типова кандидатите могат да предложат:

- 1.Контролен панел за контрол и мониторинг на генератора с възможност автоматичен старт с който съответния производител е окомплектовал агрегата. Същия да има функционален дисплей и клавиши осигуряващи бърз и лесен достъп до управление , мерене , настройки на дизеловия агрегат, настройки на устройството за защита и диагностичната информация.
2. Акумулаторни батерии- необслужваеми , кандидатите могат да предложат такива с които съответния производител е окомплектовал дизеловия агрегат.

Дата: 23.06.2015г.

Изпълнителен директор:.....  
Доц.д-р Ивчо Ивчев

